

屋 外 貯 蔵 所 点 検 表

点検項目		点検内容	点検方法	点検結果	措置年月日 及び措置内容
保安距離		保安物件新設等の有無	目視（該当物件がある場合は実測）		
保有空地		許可外物件の存置の有無	目視		
さく等		変形、損傷の有無	目視		
地盤面等	地盤面	くぼみ等の有無及び排水の適否	目視		
	排水溝、油分離装置	亀裂、損傷等の有無	目視		
		滞油、滞水、土砂等の堆積の有無	目視		
架台		変形、損傷の有無及び固定状況の適否	目視		
		落下防止装置の適否	目視		
標識、掲示板		取付状況、記載事項の適否及び損傷、汚損の有無	目視		
消火設備	消火器	位置、設置数、外観的機能の適否	目視		
	消火器以外の消火設備	消火設備点検表による。			
警報設備		損傷等の有無	目視		
		機能の適否	作動確認		
散水設備		機能の適否	散水試験による確認		
その他					