

| 点 検 項 目         |               | 点 検 内 容                    | 点 検 方 法            | 点検結果 | 措置年月日<br>及び措置内容 |
|-----------------|---------------|----------------------------|--------------------|------|-----------------|
| 屋 内 空 地         |               | 許可外物件の存置の有無                | 目視                 |      |                 |
| 建<br>築<br>物     | 壁、柱、はり及び屋根    | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 | 他 用 途 と の 区 画 | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 | 防 火 戸         | 変形、損傷の有無及び閉鎖機能の適否          | 目視                 |      |                 |
|                 | 床 面           | 滞油、滞水の有無                   | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 亀裂、損傷、くぼみ等の有無              | 目視                 |      |                 |
|                 | 階 段           | 変形、損傷の有無及び固定状況の適否          | 目視                 |      |                 |
| 換気・排出設備等        |               | 給排気のダクト等の変形、損傷の有無及び固定状況の適否 | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 引火防止網の損傷及び目づまりの有無          | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 防火ダンパーの損傷の有無及び機能の適否        | 目視（機能の適否については手動確認） |      |                 |
|                 |               | ファンの作動状況の適否                | 作動確認               |      |                 |
|                 |               | 可燃性蒸気警報装置の作動状況の適否          | 作動確認               |      |                 |
| ためます、排水溝        |               | 亀裂、損傷等の有無                  | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無            | 目視                 |      |                 |
| 危険物の漏れ、あふれ等防止設備 |               | 滞油等の有無                     | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 塗装状況及び腐食の有無                | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 固定状況の適否                    | 目視                 |      |                 |
|                 |               | 機能の適否                      | 目視又は作動確認           |      |                 |
|                 |               | 変形、亀裂、損傷の有無                | 目視                 |      |                 |

|                                                     |                                                       |                  |                 |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--|--|
| 焼<br>入<br>れ<br>又<br>は<br>放<br>電<br>加<br>工<br>設<br>備 | 基礎、架台、支柱                                              | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 沈下の有無            | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 支柱取付部の目地外れの有無    | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|                                                     | 本 体 部                                                 | 漏えいの有無           | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 変形、亀裂、損傷の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | ボルト等のゆるみ等の有無     | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 異音、異常振動、異常発熱の有無  | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 機能の適否            | 作動確認            |  |  |
|                                                     | ア ー ス                                                 | 断線の有無            | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 接地抵抗値の適否         | 接地抵抗計による測定      |  |  |
|                                                     | 安 全 装 置<br>(温度警報装置を含む。)                               | 腐食、損傷の有無         | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 固定状況の適否          | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 機能の適否            | 作動確認            |  |  |
|                                                     | 計 測 装 置<br>〔温度計、乾湿計<br>圧力計、回転計<br>秤量計、流量計<br>静電気測定器等〕 | 損傷の有無            | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 取付部のゆるみ等の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 作動、指示状況の適否       | 目視              |  |  |
|                                                     | 架 台 、 支 柱                                             | 変形、損傷の有無         | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 塗装状況及び腐食の有無      | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | アンカーボルト等のゆるみ等の有無 | 目視              |  |  |
|                                                     |                                                       | 漏えいの有無           | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |

|             |                     |                   |               |  |  |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------|--|--|
| 危険物を取り扱うタンク | 本体部                 | 変形、亀裂、損傷の有無       | 目視            |  |  |
|             |                     | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|             |                     | ボルト等のゆるみ等の有無      | 目視又はハンマーテスト   |  |  |
|             |                     | 保温（冷）材の損傷、脱落等の有無  | 目視            |  |  |
|             |                     | 強め輪の変形、亀裂、ゆるみ等の有無 | 目視            |  |  |
|             | ノズル（水抜管を含む。）、マンホール等 | 漏えいの有無            | 目視            |  |  |
|             |                     | 変形、損傷の有無          | 目視            |  |  |
|             |                     | 取付けボルトの折損等の有無     | 目視            |  |  |
|             |                     | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視又は計器による肉厚測定 |  |  |
|             | アース                 | 断線の有無             | 目視            |  |  |
|             |                     | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視            |  |  |
|             |                     | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定    |  |  |
|             | 安全装置（通気管等）          | 腐食、損傷の有無          | 目視            |  |  |
|             |                     | 引火防止網の目づまり、損傷の有無  | 目視            |  |  |
|             |                     | 固定状況の適否           | 目視            |  |  |
|             |                     | 機能の適否             | 目視            |  |  |
|             | 計測装置（液面計等）          | 損傷の有無             | 目視            |  |  |
|             |                     | 取付部のゆるみ等の有無       | 目視            |  |  |
|             |                     | 作動、指示状況の適否        | 目視            |  |  |
|             | 注入口                 | 漏えいの有無            | 目視            |  |  |
|             |                     | 変形、損傷の有無          | 目視            |  |  |
|             |                     | 接地電極損傷の有無         | 目視            |  |  |

|         |                    |                   |                 |  |  |
|---------|--------------------|-------------------|-----------------|--|--|
|         |                    | 接地抵抗値の適否          | 接地抵抗計による測定      |  |  |
|         | 注入口ピット             | 亀裂、損傷等の有無         | 目視              |  |  |
|         |                    | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無   | 目視              |  |  |
|         |                    | 油種別表示の有無          | 目視              |  |  |
| 配管・バルブ等 | 配管<br>(ストレーナ等を含む。) | 漏えいの有無            | 目視              |  |  |
|         |                    | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|         |                    | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|         |                    | 地盤面との離隔状況         | 目視              |  |  |
|         | フランジ、バルブ等          | 漏えいの有無            | 目視及びガス検知器等による検知 |  |  |
|         |                    | 損傷の有無             | 目視              |  |  |
|         |                    | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|         |                    | バルブ開閉機能の適否        | 手動確認            |  |  |
|         |                    | フランジ、ボルト等のゆるみ等の有無 | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|         | ラック、サポート           | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|         |                    | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|         |                    | 固定状況の適否           | 目視              |  |  |
|         | 配管ピット              | 亀裂、損傷等の有無         | 目視              |  |  |
|         |                    | 滞油、滞水、土砂等の堆積の有無   | 目視              |  |  |
| ポンプ設備等  | ポンプ<br>(電動機等を含む。)  | 漏えいの有無            | 目視              |  |  |
|         |                    | 変形、損傷の有無          | 目視              |  |  |
|         |                    | 塗装状況及び腐食の有無       | 目視              |  |  |
|         |                    | 固定ボルト等のゆるみ等の有無    | 目視又はハンマーテスト     |  |  |
|         |                    | 軸受部、回転部等の給油状況の適否  | 目視              |  |  |
|         |                    | 流量及び圧力の適否         | 目視              |  |  |

|                              |                             |                        |                   |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--|--|
|                              |                             | 異音、異常振動、異常発熱の有無        | 目視                |  |  |
|                              | ア   ー   ス                   | 断線の有無                  | 目視                |  |  |
|                              |                             | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視                |  |  |
|                              |                             | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定        |  |  |
| 電<br><br>気<br><br>設<br><br>備 | 配電盤、遮断器（スイッチを含む。）、コンセント、配線等 | 変形、損傷の有無               | 目視                |  |  |
|                              |                             | 固定状況の適否                | 目視                |  |  |
|                              |                             | 機能の適否                  | 目視及び作動確認          |  |  |
|                              | 照明機器及びその他の電気機器              | 損傷の有無                  | 目視                |  |  |
|                              |                             | 配線結合部のゆるみ等の有無          | 目視                |  |  |
|                              |                             | 固定状況の適否                | 目視                |  |  |
|                              |                             | 機能の適否                  | 目視及び作動確認          |  |  |
|                              | ア   ー   ス                   | 断線の有無                  | 目視                |  |  |
|                              |                             | 取付部のゆるみ等の有無            | 目視                |  |  |
|                              |                             | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定        |  |  |
| 制   御   装   置   等            |                             | 制御系計器の損傷の有無            | 目視                |  |  |
|                              |                             | 制御盤の固定状況の適否            | 目視                |  |  |
|                              |                             | 制御系の機能の適否              | 作動確認又はシーケンス試験による。 |  |  |
|                              |                             | 監視設備の機能の適否             | 作動確認              |  |  |
|                              |                             | 警報設備の機能の適否             | 作動確認              |  |  |
| 避   雷   設   備                |                             | 突針部の傾斜、損傷及び取付部のゆるみ等の有無 | 目視                |  |  |
|                              |                             | 避雷導線の断線及び壁体との接触の有無     | 目視                |  |  |
|                              |                             | 接地抵抗値の適否               | 接地抵抗計による測定        |  |  |

|                  |                     |                            |      |  |  |
|------------------|---------------------|----------------------------|------|--|--|
| 標 識 、 掲 示 板      |                     | 取付状況、記載事項の適否<br>及び損傷、汚損の有無 | 目視   |  |  |
| 消<br>火<br>設<br>備 | 消 火 器               | 位置、設置数、外観的機能の<br>適否        | 目視   |  |  |
|                  | 消火器以外の消火設備          | 消火設備点検表による。                |      |  |  |
| 警<br>報<br>設<br>備 | 自動火災報知設備            | 自動火災報知設備点検表による。            |      |  |  |
|                  | 自動火災報知設備以外<br>の警報設備 | 損傷の有無                      | 目視   |  |  |
|                  |                     | 機能の適否                      | 作動確認 |  |  |
| そ の 他            |                     |                            |      |  |  |