

固定式の泡消火設備一体点検 点検表（規則第62条の5の5関係）

点 検 者		氏名			
点検年月日		年 月 日			
泡放出口からの泡放出による方法				点 検 結 果	措置年月日及び措置内容
		発 泡 倍 率		倍	
		放 射 圧 力		k Pa	
		放 射 量		L/min	
		還 元 時 間		分 秒	
		混 合 率※		%	
試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法	送液機能が適正であることの確認			点 検 結 果	
		圧 力		k Pa	
		放 射 量		L/min	
	泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認			点 検 結 果	
		比 重			
		粘 度		cSt	
		水素イオン濃度			
		沈 殿 量		%	
		発砲性能	発砲倍率	倍	
	還元時間		分 秒		

※ 混合率を点検する場合は、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」（平成3年消防危第48号）の別記11－3「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。